



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

**Главное управление МЧС России по Республике Коми**

(наименование территориального органа МЧС России)

167000, г. Сыктывкар, ул. Советская, д. 9, тел., факс: 28-59-34, e-mail: [gurk@gukomi.ru](mailto:gurk@gukomi.ru)  
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**ОНД Сыктывдинского района УНД ГУ МЧС России по РК**

(наименование отдела (отделения) надзорной деятельности)

168220, с. Вьльгорт, ул. Шоссейная, д. 52, тел.: 8(82130) 79-2-09, e-mail: [ogprnk@emercom.parma.ru](mailto:ogprnk@emercom.parma.ru)  
(указывается адрес места нахождения отдела (отделения) надзорной деятельности, номер телефона (факса), электронный адрес)

с. Вьльгорт

(место составления акта)

« 29 » октября 20 14 года.  
(дата составления акта)

15 час. 00 мин.  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

**по результатам рассмотрения заявления**

№ 670

Шишкина Ирина Владимировна, государственный инспектор Сыктывдинского района по  
пожарному надзору

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного (-ых) инспектора (-ов) по пожарному надзору, проводившего (-их) обследование, рассматривавшего заявление)

в период:

с 14 час. 00 мин. « 28 » октября 20 14 г.  
по 15 час. 00 мин. « 29 » октября 20 14 г.

проведено обследование документов, объекта защиты заинтересованного лица на территории, в зданиях и сооружениях:

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Вьльгортская средняя  
общеобразовательная школа № 1»

(наименование объекта юридического лица или индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

расположенного (-ых) по адресу:

168220, РК, Сыктывдинский район, с. Вьльгорт, Школьный переулок, д. 4

при обследовании совместно с:

Есевой Валентиной Степановной, директором Муниципального бюджетного  
общеобразовательного учреждения «Вьльгортская средняя общеобразовательная школа № 1»

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) представителя заинтересованного лица, работников, присутствовавших при проведении обследования, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) гражданина, владельца собственности, имущества и т.п.)

по результатам которого установлено:

1) краткая характеристика пожарной опасности объекта защиты:

Здание МБОУ «Вьльгортская СОШ № 1» трехэтажное, кирпичное, 2 степени огнестойкости, отопление централизованное, освещение электрическое, вентиляция естественная. С первого этажа имеется 5 эвакуационных выходов, с других по двум лестничным клеткам. В здании имеется внутренний противопожарный водопровод. Помещения школы оборудованы

Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Республике Коми 8(8212) 299-999

автоматической пожарной сигнализацией, системой оповещения людей о пожаре 3-го типа. Здание обеспечено первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) в полном объеме. По функциональной пожарной опасности относится к классу Ф 4.1. Обращаются твердые горючие материалы, источники возможного загорания от электропричин.

(функциональное назначение объекта защиты (зданий и помещений, расположенных на территории объекта защиты), количество зданий, их этажность, размеры в плане. Основные характеристики инженерного оборудования (отопление, вентиляция, электроснабжение). Приводится описание: пожарной опасности строительных материалов отсеков), их конструктивной и функциональной пожарной опасности, приводится общая характеристика систем противопожарной защиты и выполненные режимные мероприятия)

2) в ходе обследования установлено:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены
1	2	3
	нет	нет

С Актом по результатам рассмотрения заявления ознакомлен:  
Есева В.С.

(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя или иного должностного лица организации; фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, их законных представителей, а также лиц, присутствовавших при проведении обследования)

(подпись)

« 29 » октября 20 14 г.

Акт составлен в двух экземплярах, копию получил:  
Есева В.С.

(фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя организации, фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, владельца собственности, имущества и т.п. (гражданина))

(подпись)

Вывод по результатам обследования:

В ходе обследования здания Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Вильгортская средняя общеобразовательная школа № 1» нарушений требований пожарной безопасности не выявлено

« 29 » октября 20 14 г.

Обследование проводил:

Главный специалист ОНД Сыктывдинского района

УНД ГУ МЧС России по Республике Коми

Шишкина И.В.

(должность, фамилия, государственного инспектора по пожарному надзору)

« 29 » октября 20 14 г.



\* Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Республике Коми 8(8212) 299-999